



## WS 320 KBRET

- A - Lüftungsgerät WR 310/410, WS 320/470
  - A1 - Elektroneinschub
  - A2 - Steuerung KWL
  - B - Einfach-BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
  - BT1 - Touchscreen BDE RLS T1 WS
  - W1 - Anschlussleitung 230 V AC
  - W2 - Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
  - W6 - Anschlussleitung (bauseitig) für Multifunktionskontakt (potentialfreier Relaiskontakt 230 VAC/5A oder 30 VDC/5A). Multifunktionskontakt zum Anschluss einer der folgenden Komponenten: Alarmanzeige, Filterwechselmeldung, Betriebsanzeige, Nachheizung, Vorheizung, Aussenklappe, Sole-EWT (ungeregelte Pumpe), Kühlung.
  - W7 - Anschlussleitung Bypassmotor
  - S1 - Geräteschalter
  - M1 - Abluft-/Fortluftventilator
  - M2 - Außenluft-/Zuluftventilator
  - M3 - Bypassmotor
  - T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft
  - T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
  - T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft
  - S-ABL - Kombisensor Abluft
-