


**KAISER Deckendose HWD 30 für ungedämmte Brandschutzdecken F30**
**Art. Nr. A9463-50**

- für Brandschutzdecken F30 - F90
- für Brandschutzdecken F30 ohne Dämmung
- für Brandschutzdecken F60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- für Brandschutzdecken F90 mit Rockwool / Termarock 100
- Tiefe 44 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Geräteschraubenabstand 60 mm
- 2 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- halogenfrei
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788

Deckendose HWD 30, für selbständige Unterdecken, Brandschutzklasse F30 - F90

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung optional	Nein
Fräsloch Ø	74	Einführung von hinten	Ja
Form	rund	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Einzel	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	schwarz
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	74 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	44 mm	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben	Funktionserhalt	E 90
Mit Schrauben	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Luftdicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Geeignet für Kabeldurchmesser	11,5 mm	EAN	4013456533479
Rohrarretierung	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-94	Brandschutzdeckel