

Flachdachsocket, kippbar
für Typenreihe ERD und DRD

Flat roof socket, tiltable
for series ERD and DRD

Socle pour toit plat, inclinable
pour séries ERD et DRD



MAICO
VENTILATOREN

www.maico.de

SOK 18

SOK 31

SOK 22

SOK 35

SOK 25

Montage- & Bedienungsanleitung

Mounting & operating instructions

Instructions de montage & mode d'emploi



CE

D

Kippvorrichtung SOK


Montage des Dachventilators

- Dachsockel auf dem Dach befestigen.
- Ventilator am Scharnier des Dachsockels anschrauben.
- Für Montage der Halteseile Löcher am Dachventilator vorbohren.
- Halteseil mit beiliegenden Schrauben anschrauben.



Achtung

Halteseile so lang lassen, daß der aufgekippte Dachventilator in einem Winkel von mindestens 80° öffnet.



Elektrischer Anschluß

siehe Montage- und Betriebsanleitung zu Dachventilator der Typenreihe ERD, DRD



Achtung

Netzanschlußleitung so lang lassen, daß beim Kippen des Dachventilators keine Zugspannung auf die Leitung kommt.

- Ventilator auf Sockel kippen.
Halteseile dabei nach außen legen.
- Dachventilator mit beiliegenden Innensechskant-Schrauben befestigen.



Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise am Sockel.



Nach dem Abschalten des Ventilators läuft das Laufrad noch einige Zeit nach. Nicht hineingelangen, da sonst Verletzungsgefahr besteht.



Quetschgefahr durch Zurückfallen des Dachventilators.



Tilt fixture SOK


Mounting the roof fan

- Fix the roof base on the roof
- Screw the fan onto the hinge of the roof base
- Pre-drill holes in the roof fan for mounting the tensioning cables
- Screw on the tensioning cables using the enclosed screws



Note

Leave the tensioning cables long enough to allow the unhinged roof fan to be opened to an angle of at least 80°.



Electrical connection

See mounting instructions and directions for use for series ERD, DRD roof fans.



Note

Leave the mains connection cable long enough so that no tensile stress is exercised on the cable when tilting the roof fan.

- Tilt the fan on the base, placing the holding cables towards the outside.
- Fasten the roof fan using the provided hexagonal socket screws.



Important note

Please attach the following warning remarks on the base:



After switching off the fan, the impeller continues to run for some time. To avoid risk of injury, refrain from reaching into the fan until it has come to a standstill.



The roof fan may drop from the tilted position and cause injury due to crushing.



Dispositif de basculement SOK


Montage du ventilateur de toit

- Fixer le socle sur le toit
- Visser le ventilateur sur la charnière du socle de toit.
- Pour le montage des câbles de retenue, percer des avant-trous sur le ventilateur de toit.
- Visser le câble de retenue à l'aide des vis jointes.



Attention

Laisser une longueur de câble de retenue telle que le ventilateur de toit relevé s'ouvre selon un angle de 80° au moins.



Raccordement électrique

voir instructions de montage et d'utilisation du ventilateur de toit, séries ERD, DRD



Attention

Laisser une longueur de câble secteur telle que, lors du basculement du ventilateur de toit, le câble ne subisse pas de contraintes de traction .

- Basculer le ventilateur sur le socle. Placer alors les câbles de retenue vers l'extérieur.
- Fixer le ventilateur de toit à l'aide des vis à six pans creux jointes.



Remarque importante

Respecter les avertissements suivants, qui figurent sur le socle:



Après l'arrêt du ventilateur, le rotor continue de fonctionner pendant quelques instants par inertie. Ne pas introduire la main, pour éviter tout risque de blessures.



Danger d'écrasement par la retombée du ventilateur de toit.

